

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych  
ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych  
tel. ( 74 ) 842 74 51, 842 74 52, fax ( 74 ) 842 46 14

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wałbrzychu

**Dział Techniczny**  
tel. (74) 842 72 15  
fax.(74) 842 46 14  
mkawaler@gazownia.pl

**LUK MEDIA PROJEKT**  
Pan Łukasz Szpinek  
Ul. Kasztelańska 60  
58-314 Wałbrzych

Wasz znak: Pismo z dnia 23-04-2010  
Nasz znak: TT-4-077-71/INF-121/527/2010

Wałbrzych, 28-04 -2010 r.

**Dot.: Budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej 20 w Wałbrzychu ( aktualizacja uzgodnienia TT-6/INF-114/2010 z dnia 22-04-2010 )**

Dolnośląski Spółka Gazownictwa sp. z o.o – Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, że:

1. Przez teren objęty inwestycją przebiega czynny gazociąg niskiego ciśnienia De 125, wraz z przyłączami De 63 oraz nieczynny gazociąg, które zostały zaznaczone na załączonym arkuszu mapowym.
2. Dla istniejących sieci gazowych należy zachować właściwe strefy kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11.09.2001r.).
3. W pasie o szerokości po: 0,5 m od osi gazociągu niskiego ciśnienia nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).
4. Wykonania zbliżeń i skrzyżowań z ww. sieciami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Należy prowadzić prace w sposób wykluczający uszkodzenia sieci gazowej lub urządzeń gazowych.



W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych inwestor ponosi koszty:

- usunięcia uszkodzeń,
- strat gazu spowodowanych uszkodzeniami,
- przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
- odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
- naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.

7. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Zakładzie Gazowniczym Wałbrzych, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną.
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1,0 do 1,2 m. Nowe sieci gazowe wykonane z polietylenu jak również stalowe posadowione są na następujących głębokościach:
  - minimalne przykrycie wynosi dla przyłączy – 0,6 m,
  - dla gazociągów w terenie zabudowanym – 0,8 m,
  - dla gazociągów poza terenem zabudowanym – 1,0 m,
9. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejących gazociągów. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika.  
W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w OZG Wałbrzych.
10. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy bezwzględnie powiadomić pisemnie, Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Działów.
11. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem graficznym opieczętowanym i podpisanym ważne jest do **29-04-2011 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.
12. Niniejszym pismem anulujemy uzgodnienie znak **TT-6/INF-114/2010** z dnia 22-04-2010 r.

Otrzymują:

- ① Adresat + zał.
2. TW
3. TT a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
Maria Miznałczak

Wałbrzych dnia 21/05/2010

STAROSTA WAŁBRZYSKI  
Aleja Wyzwolenia 20-24  
58-300 WAŁBRZYSK

**OPINIA nr 165/2010**

ZLECENIE Z/3391/2010

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wałbrzychu

uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia	Przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oraz drenaż - Wałbrzych, ul. Kłodzka 20.
Obiekt	Wałbrzych Obręb nr 37 Rusinowa, działki nr 31/9, 24/5.
Oznaczenie map	
Zlecniodawca	LUK MEDIA PROJEKT mgr inż. Łukasz Szpinek 58-314 Wałbrzych ul. Kasztelańska 60
Autor opracowania	mgr inż. Szpinek Łukasz,
Inwestor	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. 58-304 WAŁBRZYCH GEN. ANDERSA 48

**USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ**

Uzgodniono z uwagami

Zakład Gazowniczy Wałbrzych: załącznik nr TT-5/ INF-116/2010 z dnia 28.04.2010 r.

**UWAGI DODATKOWE**

- O zamiarze rozpoczęcia robót i przed ich zakończeniem należy powiadomić gestorów sieci uzbrojenia terenu położonych w obrębie prowadzonych robót.
- Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i przecięć z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami gestorów sieci.
- Uzgodniony projekt należy zlecić do wyznaczenia w terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w gruncie, uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 240, poz.2027)
- Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia w toku prac ziemnych znaków osnowy geodezyjnej, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnieje potrzeba odtworzenia znaku.
- Zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień ZUDP.
- Integralną częścią niniejszej opinii jest opieczętowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obiektu.
- Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Za zgodność z oryginałem  
„LUK MEDIA PROJEKT”  
inż. Zbigniew Świątek

Strona 1

- Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią "Zespół" o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia.

Za zgodność z oryginałem  
„LUK MEDIA PROJEKT”  
inż. Zbigniew Świątek

Su [signature]

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wałbrzychu

Przewodniczący Zespołu

Z upoważnienia Starosty

/ pieczęć i podpis /  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Małgorzata Juchniewicz