

Wałbrzych, dnia 07.02.2013r.

Przetarg 3/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Wykonanie remontów dachów w budynkach Gminy Wałbrzych**”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniu jakie wpłynęło od Wykonawcy w dniu 06.02.2013 r. oraz o odpowiedzi jakiej udzielono:

Pytanie:

Jakie są parametry papy podkładowej i nawierzchniowej zastosowanej do krycia dachu na budynku przy ul. 11 listopada 19, tzn. grubość papy, gramatura osnowy, max siła rozciągająca wzdłużnie i poprzecznie [N/5cm], giętkość w niskiej temperaturze (-20st.C), łamliwość w niskiej temperaturze (-30st.C), odporność na podwyższoną temp. (100 st.C) i temp. mięknięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podstawowe parametry materiałów budowlanych, jakie należy zastosować do pokrycia dachów przy ul. Batorego 81, Żeromskiego 12 oraz 11 Listopada 19 w Wałbrzychu zostały zestawione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto papa, jaką należy zastosować podczas remontu dachu przy ul. 11 Listopada 19 powinna posiadać następujące parametry:

- max siła rozciągająca:
- wzdłużnie: 700±150 N/5 cm
- poprzecznie: 400±100 N/5 cm
- łamliwość w niskiej temperaturze: -25° C
- reakcja na ogień: klasa E
- temp. mięknięcia: >100°C

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że złożony wniosek Wykonawcy w sprawie SIWZ nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie powoduje zmian w składanej ofercie w związku z czym Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis