



UWAGI I OZNACZENIA:

- Wentylację wywiewną przewidziano kanałami o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej.
 - Przewody wentylacyjne prowadzone po zewnętrznej ścianie budynku przewidziano w obudowach na stelażu z profili stalowych z płyt OSB pokrytych tynkiem zbliżonym do elewacji budynku..
- W1a.1 - Wentylacja wywiewna kuchni przewodem stalowym Ø150/225 mm dwuściennym izolowanym wyprowadzonym ponad dach.
- PS1a - Koncentryczny przewód powietrzno - spalinyowy Ø80/125 mm wyprowadzić ponad dach.