

Wałbrzych, dnia 23.12.2013r.

Przetarg 85/2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont lokali mieszkalnych” lokale mieszkalne przy ul. Dmowskiego 16m7 oraz ul. Moniuszki 27/1b

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zmianami.) Zamawiający informuje o pytaniu jakie wpłynęło od Wykonawcy w dniu 06.02.2013 r. oraz o odpowiedzi, jakiej udzielono:

Pytanie :

W projektach wentylacji wywiewnej są kanały wentylacyjne poziome o długości powyżej 2 mb (niezgodne z zasadami budowy) kominiarz wyda opinię negatywną z powodu nieskuteczności w/w wentylacji. Czy należy wycenić wykonanie w/w wentylacji jak w projekcie? Czy negatywna opinia kominiarska nie będzie przeszkodą w odbiorze wykonania robót?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż projektanci przedmiotowych dokumentacji złożyli oświadczenia o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót problemów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu wentylacji, można zastosować rozwiązania zamienne.

W celu zachowania porównywalności ofert, wyceny przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie załączników do SIWZ znajdujących się aktualnie na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że złożony wniosek Wykonawcy w sprawie SIWZ nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie powoduje zmian w składanej ofercie w związku z czym Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

Marek Małecki