



c.d. wg odrębnego opracowania
po uwzględnieniu stanu istniejącego

- UWAGA:
- Rury wody zimnej prowadzić po ścianie i pod stropem prowadzić w otulinach Thermaflex FRZ gr.20mm.
 - Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
 - Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
 - Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażać w zawory odcinające na wodzie zimnej.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
 - Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne

Zestaw wodomierzowy dla lokalu usługowego montować na odcinku pionowym w szafce wodomierzowej o wym. 300x805x150mm.
Wodomierz montować na wysokości 1,60m nad posadzką:
- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej JS-1,5 dn15 – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

Zestaw wodomierzowy główny montować na odcinku poziomym 1,3m nad posadzką w natynkowej szafce wodomierzowej o wym. 1000x450x250mm:
-Zawór odcinający dn25 – 3 szt
-Filtr skośny dn25
-wodomierz skrzydełkowy JS 3,5–NK dn25
-zawór antyskażeniowy typu EA251 dn25

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: ul. 11 Listopada 10 wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 02.2014
Asystent:	inż. Karolina Okoń			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa w instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach oraz podłączenie budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją dołu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu, dz. nr 18/10 obręb 44 Glinik			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58–304 Wałbrzych			Nr rys.: 2
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			