



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHi

id.

PRACOWNIA ARCHITEKTURA

58-309 Wąbrzych ul. Boga-Zełaskiego 49 e-mail: arch.id@p.p.l

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.		
PROJEKTANT	NR UPR.		
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU

ELEWACJA ZACHODNIA
NAPRAWA USZKODZEŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ŚWIDNICKA 14
DZIAŁKA NR:	179/7	INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O.
OBREB:	RUSINOWA NR 35	UL. GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WAŁBRZYCH
STADIUM	BRANŻA	DATA
PW	ARCH.	SIERPIEŃ
		2013
		1:100
		4/A

WZMOCNIENIE NADPROŻY

1
OSADZENIE POJEDYNYCH BELEK STALOWYCH I120
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 150 CM SZTUK 2

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

SZPAŁDOWANIE I WYRÓWNIANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE
- ZAPRAWA STOTRASS WM02

NAPRAWA PEKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPÓWACH NA GŁEBOKOŚCI OD 35-40MM PRETÓW
HELBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PEKNIĘĆ)
W ODSZTĘPACH MIĘDZY PRETAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ
2. INIEKCJA - ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNIĘĆ
ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM
DO WNIETRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTÓ OGNIONĄ
ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM
WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ STOTRASS WM02 I ZATARCIE NA GŁADKO