



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHI*.id.* PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA  
 ul. Boya-Zełaskiego 49 e-mail: archi.id@wp.pl  
 58-309 Wałbrzych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓLNOČNA
	REMONT

WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA			
<p>1 OKŁADZINA COKOLU – PŁYTY KAMIENNE  2 SCIANA FUNDAMENTOWA  3 WTÓRNA IZOLACJA PIONOWA – MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA SUPERFLEX D10  POWŁOKA BITUMICZNA  4 WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCYJA  FOLIA WYTLACZANA</p> <p>OTWORY INIEKCYJNE WYMERCIĆ ŚREDNICĄ 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MUROU POMNIĘSZONEJ O 5 CM.  OTWORY WIERCIĆ W WZDŁĘŻNĄ LINIĘ WZDŁUŻ WSZYSTKICH SCIAN KONSTRUKCYJNYCH Z PIWNICYPÓD KĄTEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI I SKLEPIENIA</p>			
①	<p>COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA  PŁYTY KAMIENNE, GRANITOWE GR. 20MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT PŁOMIENIOWANA PODDANA HYDROFIZYKALNYM ŚRODKOM HYDROIZOLUJĄCYM – IMPREGNUJĄCYM FASSANESCHUTZ BS 290 PL LUB RÓWNOWARTYMI  PRZYGOŁOWANIE PODŁOŻA:  – SZYFUNKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL  – DEZYNFEKCJA I WYPEŁNIENIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWĄ MURARSKĄ STORAASS WM02  MOCOWANIE KAMienia W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWARTYM:  – ZAPRAWA ZBROJĄCA STOLEVELL UNI Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ STO–GLASFASERGEWEBE  – MOCOWANIE MECHANICZNE  – ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM  – KAMIEŃ NATURALNY, SPONOWNANIE PRZY UŻYCIU STOCOLL RM–S</p>		
②	<p>SCIANA –  PRZYGOŁOWANIE PODŁOŻA:  – SKUCIE SKORODOWANYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH  – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL  – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX  SZPALOWANIE I WYPEŁNIANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE:  – ZAPRAWA MURARSKA STORAASS WM02  DOPEŁNIENIE W SYSTEMIE BSO – TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWARTYM  TYNK NAWIERZCHNIOWY STOSIŁO MP GLADKI</p>		
③	<p>DETAL ARCHITEKTONICZNY –  PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU OTWÓRZYĆ POPRZECZ SZCZEBNIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.</p>		
④	<p>GZYMŚ OKAPOWY –  WYMIANA PODBITKI DREWNIANEJ – DESKI GR. 32 MM SZER. 15 CM UKŁADANE NA STYK, MOCOWANE NA RUSZDO DO GZYMŚU. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONĄ PREPARATEM GRZYBO I OWADODOBÓCZNYM ORAZ POKRYTĄ LAKOBECZĄ</p>		
⑥	<p>OKNA W LOKALACH MIESZKAŁNYCH –  WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAWIĆ PIWNIOTY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ – STAŁE SŁEMIE OKNA DWUDZIELNE, JEDNOKSZYDŁOWE, UCHYLENO – ROZWIERNALNE Z WKŁĘCENIAMI PIONOWYMI SZPROSAMI, WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1,6 W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WBUWOWAĆ NAWIEWNIKI HYDROSTATYCZNE</p>		
⑦	<p>OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ I PIWNICZNE –  WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. OKNA DWUDZIELNE, SZYBY ZESPOLONE, WSP. U MAX 1,6</p>		
<p>RYNNY I RURY SPUSTOWE –  Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ ZOSTAŁA ZAMONTOWANA W RAMACH ROBOT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO W RAMACH ROBOT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZYLĄCZA ODPOWIEDZIENIA WOD OPADÓWYCH Z BUDYNKU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZOSTAŁA PODŁĄCZONE RURY SPUSTOWE</p>			
<p>PARAPETY –  WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO</p>			
<p>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p>			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WALBRZYCH	WALBRZYCH	SWIDNICKA 14	
DZIAŁKA NR:	179/7	INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O.	
OBREB: RUSINOWA NR 35		UL. GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58–304 WALBRZYCH	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	SIERPIEN	7/A
		1:100	