



- Uwaga:
- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego.
 - Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
 - Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15 i filtr skośny dn15.
 - Przed kuchenką gazową na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15.
 - Nie przewiduje się zmiany lokalizacji podejścia pod gazomierz.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data: 16.09.2015 Stadium: PB Skala: 1:50
Asystent:	inż. Karolina Okoń		
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy Placu Koszrzewy 1 w Wałbrzychu" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto		
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu		
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ		Nr rys.: 4-1S