

- łącznik klawiszowy 1-biegunowy biały p/t, 16A, 230V, IP44
- Wypust sufitowy 1-obw, 230V IP44
- Gniazdo wtyczkowe 10/16A, 230V, pojedyńcze z bolcem uziemiającym p/t
- Projektowana tablica TM

1) Kable i przewody układać zgodnie z normą N-SCP-E-004.
2) Gniazdka wtyczkowe należy mocować zgodnie wymaganimi normy PN-IEC 60364-7-701.
3) Instalację gniazd nalezy wykonać pod tynkiem lub pod płytkami glazury w rurkach ochronnych RL15 z zastosowaniem przewodów typu YDYzo 3x2,5mm2.
4) Instalacje wewnętrzną oświetlenia łazienki wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem i w rurce ochronnej pod glazurą.
5) Do rozdziału obwodów ipołączeń należy stosować pogłębione puszki aparatowe wyposażone w dodatkowe zaciski typu "WAGO". Gniazdka zabudowac nad zaciskami.
6) Przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy lokalizację łączników i opraw dostosować do przyjętej aranżacj.

KAPINUS www.kapinus.pl
tel. 608744059,
biuro@kapinus.pl,

PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
58-304 Wałbrzych Piasta 47A/14
NIP: 886-286-38-84

Biuro:
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 18
REGON: 022308264

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych

Obiekt:
Lokal mieszkalny,
pl. Kostrzewy 1/15, Wałbrzych

Temat:
Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Kostrzewy 1 w Wałbrzychu wraz ze zmianą struktury lokalu (pokój z aneksem kuchennym, pomieszczenia łazienki z WC), budowie c.o. na gaz oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

Stadium:	Branża:	Arkusz	Data:
PB	S	A4	01.2015

Projektował:
mgr inż. Zdzisław Marciniak
Upr. nr
NBGP-V-7342/3/8/95/96

Tytuł rysunku:
Rzut lokalu mieszkalnego nr 15
instalacja elektryczna.

Skala: 1:50

Nr rys. 1/E