



Budowa przewodu wentylacyjnego zgodnie z istniejącym projektem elewacji

UWAGI I OZNACZENIA:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
- Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostaticzne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

- nowa instalacja c.o. zasilanie
- nowa instalacja c.o. powrót
- grzejnik płytowy

C22-600/0,50m
1880W
typ grzejnika
wysokość grzejnika
długość grzejnika
moc grzejnika

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4+5a w budynku przy ul. Dobrowskiego 38 w Wałbrzychu	1:50	J-3	
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji				
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		21.03.2016r.	