

Wałbrzych 27.05.2019r.

T-8/ /2019

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: „Wykonywanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych”
ogłoszenie nr 549994-N-2019 z dnia 2019-05-21.**

Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły w związku z w/w postępowaniem przetargowym.

Pytanie 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej WLZ-tów w częściach wspólnych budynków, konieczne jest rozplombowanie oraz założenie ponownych plomb po pomiarach.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający pokryje koszty z ponownym zaplombowaniem (liczników oraz zabezpieczeń przed licznikowych) w ilościach wskazanych przez wykonawcę.

W przypadku pokrycia kosztów przez wykonawcę związanych z rozplombowaniem oraz ponownym zaplombowaniem wymaganych części instalacji elektrycznej (zabezpieczenia przed licznikowe oraz liczniki) proszę o podanie ilości punktów podlegających rozplombowaniu.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemiania instalacji i aparatów przeprowadzonej zgodnie z artykułem 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia objęte są:

- a) lokale mieszkalne, użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Wałbrzych i zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zlokalizowane w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,
- b) części wspólne budynków wraz z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami stanowiące w 100 % własność Gminy Wałbrzych i zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem do jego prawidłowego wykonania, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.




2019 ROK EUROPY W WAŁBRZYCHU

Pytanie 2

Proszę o załączenie do specyfikacji załącznika nr.2 do umowy tj. wzory protokołów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wzory protokołów znajdują się w folderze „wzory protokołów“.


PREZES ZARZĄDU

Kacper Nogajczyk



2019 ROK EUROPY W WAŁBRZYCHU