

Parametry techniczne wodomierzy

Zamówienie obejmuje demontaż zużytych wodomierzy mieszkaniowych oraz dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy mieszkaniowych do wody zimnej, przystosowanych do zastosowania nakładki radiowej do zdalnego odczytu poprzez moduły komunikacyjne radiowe zainstalowane bezpośrednio na liczydłach wodomierza.

– Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej ($T=30^{\circ}\text{C}$), Dn-15mm, $Q_3=2,5 \text{ m}$, R 160

– Dawna klasa dokładności C niezależnie od pozycji montażu (pion/poziom)

– Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego.

Wodomierze powinny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie. Muszą posiadać ważną decyzję zatwierdzenia typu wodomierza, atest higieniczny i deklarację zgodności producenta. Wodomierze winny posiadać gwarancję min. 3 lata.

STARSZY REFERENT
ds. Administracyjno-Technicznych
Paulina Dziedzic