

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu

zaprasza do złożenia oferty na:

montaż nasady przeciwwiatrowej

2. Przedmiot zamówienia: montaż nasady przeciwwiatrowej izolowanej termicznie o średnicy 150 mm i wysokości 1m na przewód kominowy z lokalu nr 12 w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu (wg załączonej opinii kominiarskiej)
3. Termin realizacji zamówienia : 2 tygodnie
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 27.01.2015 r., do godz. 15:30
8. Termin otwarcia ofert: 28.01.2015 r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

2015 -01-00

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 3

z dnia 7-01-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Wałbrzychu przy ul. ŚWIDNICKA nr 14/12

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. Św. Mikołaja 16/17 50-101 WAŁBRZYCH, Poczta Poczta
Tel. (074) 84 23 288
NIP 896-000-20-54

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy od pieca przenośnego w pokoju jest drożny, ciąg kominowy i w piecu prawidłowy, jednak przy silnych wiatrach występują cofania dymu z pieca na mieszkanie. Zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej przeciwwiatrowej. Wentylacja wywiewna w kuchni zewnętrzna jest nieprawidłowa. *150 mm*

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj