

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
TEL: 69-310 834 30 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 806-000-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 03.09.2014 r.

Opinia Nr

005643

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. A. Żużka nr 13/4 w Wąlburze
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Świdmieszce

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 z władcem kominowym może być przekierowany dla pieca CO na palenisko stałe lub po likwidacji władców na podłączenie kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną, zgodnie z wytyczeniami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacje szparycietej, kuchenki, łazienki, toalety i korytarza, o prawidłowych przekrojach i instalacji.
3. W mieszkaniu poprowadzić sz. 2 wentylację kominową $\phi 150$ z wentylatorem bulajkowym.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Antoni Kabucki, Radosław Szpurnicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Świdmieszce
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samotyj
MISTRZ KOMINIARSKI
Pieczęć i podpis
Sebastian Samotyj

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2
STRYCH		
II P		
I P	CO	H-4
PARTER		

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja