

SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA
Remont pokrycia dachowego
ul. Psie Pole 25 w Wałbrzychu

Cement portlandzki	- zmiany objętości (Le Chatelier): $\leq 10\text{mm}$ - początek czasu wiązania : ≥ 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: $\geq 10\text{MPa}$ - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: $\geq 32,5\text{MPa}$ $\leq 52,5\text{MPa}$
Dachówka ceramiczna karpiówka standard półokrągła	- wymiary: $380 \times 180\text{mm}$ - zapotrzebowanie: 36szt/m² - ciężar: 1,7kg/szt.
Blacha stalowa ocynkowana, płaska	- grubość 0,50-0,55mm - granica plastyczności : 250-280MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 330MPa
Blacha stalowa powlekana , płaska	- grubość 0,60mm - granica plastyczności : 250-280MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 330MPa
Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60	- temperatura topnienia: 183-193°C - temperatura pracy: 250-350°C - zawartość cyny: 59,5-60,5% - zawartość ołowiu: 39,5-40,5% - min. czystość surowców: 99,90%
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: $>80\%$ - wilgotność: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,2mm: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,09mm: $\leq 7\%$ - głębokość wnikania: ≥ 10 i $\leq 50\text{mm}$
Folia wstępnego krycia	- masa powierzchniowa: 115g/m² - wytrzymałość na zerwanie: wzdłuż $>220\text{N}/5\text{cm}$ w poprzek $>120\text{N}/5\text{cm}$ - paroprzepuszczalność: 2000g/m²/24h 23°C/85% - zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C
Łaty i listwy iglaste	- o przekroju $4 \times 6\text{cm}$ - rozstaw łat dostosowany do wymagań konstrukcyjnych dachówki - drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 lub równoważnym
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 150mm	- lutowane i dodatkowo nitowane na łączeniach (po dwa nity)