

SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Bogusławskiego 28 w Wałbrzychu

Cement portlandzki	- zmiany objętości (Le Chateller): $\leq 10\text{mm}$ - początek czasu wiązania : ≥ 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: $\geq 10\text{MPa}$ - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: $\geq 32,5\text{MPa}$ $\leq 52,5\text{MPa}$
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: $>80\%$ - wilgotność: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,2mm: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,09mm: $\leq 7\%$ - głębokość wnikania: ≥ 10 i $\leq 50\text{mm}$
Farba emuleyjna wewnętrzna	- gęstość: 1,47-1,62g/cm³ (20$\pm$0,5°C) - lepkość : 8000-10000mPas(20$\pm$2 °C) - zawartość części stałych: 52,0-56,0%wag. - czas schnięcia powłoki: 2h(23$\pm$2°C)
Farba olejna nawierzchniowa	- gęstość: najwyżej 1,5g/cm³ - lepkość (kubek Forda) : 130-160s(20°C) - czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h(20$\pm$2°C) - grubość powłoki po wyschnięciu: 30μm
Akrylowy tynk kamyczkowy	- gęstość: 1,4-1,8g/cm³ - zawartość części stałych: 78-85% - współczynnik dyfuzji pary wodnej SD: 0,18-0,32m - temperatura obróbki i podłoża: min. +5°C, max. +25°C - zużycie : 5,0-6,0 kg/m²