

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Kominarska Spółdzielnia Pracy)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 280
NIP 106-000-20-34

Walbrzych, dnia 15.01.2014 r.

004950

Opinia Nr

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Cieszkowskiej nr 2/A w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIB Sp. z o.o.
Rejon Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' cc;
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg w m. paleniskach może być przesłany
do piekarni m. 1
Wentylacja wykonana istniejącą w piekarni m. 4-
Należy wykonać wentylację podłogową o przekr. 200mm?

Alternatywnie: - przebieg kominowy do piekarni m. 1
- przebieg kominowy do piekarni m. 6.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: 3 samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTY KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

Pieczęć i podpis

opinion 04956.

pastor

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

p.p. & k.

Lucetmte

	1	2	3	4	5	6	
	A	p	wh		p		$\bar{p}$
	cc ₁			wh			pealer
							muico