

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

„Przylącze wodociągowego budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 181, 181A, 181C w Wałbrzychu ”

Lp.	Rodzaj materiału	Parametry
1.	Piasek 0-2mm	- wielkość frakcji 0-2mm - piasek płukany
2.	Rura wodociągowa De63	- materiał PE100 – rura lita - połączenie zgrzewanie lub przy pomocy kształtek zaciskowych - klasa wytrzymałości SDR17 - maksymalne ciśnienie robocze 10bar - kolor: niebieski
3.	Rura wodociągowa De50	- materiał PE100 – rura lita - połączenie zgrzewanie lub przy pomocy kształtek zaciskowych - klasa wytrzymałości SDR17 - maksymalne ciśnienie robocze 10bar - kolor: niebieski
4.	Studzienka wodomierzowa	- średnica fi600mm - odporna do temp. -30° - zakończona włazem kl B125 - z kompl. wyposażeniem dla zabudowy wodomierza - z zaworem atyskazeniowym
5.	Kształtki zaciskowe	- kształtki zaciskowe o średnicach De63 i De50 - kształtki na ciśnienie PN10 - wykonane z materiałów odpornych na korozję
6.	Zasuwa	- zasufa o średnicy DN50 typu E - korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego - klin z żeliwa sferoidalnego - wrzeczono ze stali nierdzewnej
7.	Obudowa do zasufy	- obudowa teleskopowa - materiał żeliwo sferoidalne
8.	Skrzynka uliczna do zasufy	- materiał żeliwo szare, bituminizowane