

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 88-310-822470 ZDRO
ul. Różana 1, tel. (074) 842-33-33
NIP 688-000-20-54

Opinia Nr 005926

Szacowno-Zdroj, dnia 04.12.2014 r.

w budynku przy ul. Malczewskiego nr 21/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Pieszkowa-Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące podłączenia w mieszkaniu tj. jankers, quartz, wentylację mechaniczną kuchni i łazienki prawidłowo w przewodach analogicznie nr 6, 3 i 9.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnij należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez otwarcie nawiewnik.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Pieszkowa-Góra
1 egz. dla RZK Szacowno-Zdroj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony do wystawiania opinii)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SKRÓT ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV P		Wk			y		Wk			M-19
III P										M-15 z
II P		Wk			y		Wk			M-11
I P										M-7 z
PARTER		Wk			y		Wk			M-3
PIWNICA										

MISTRZ KOMINIARSKI
marek
 Daniel Stara