

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 318

z dnia 24-02-2015

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-901 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 896-000-00-54**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. PILSUDSKIEGO nr 92/10**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy jest drożny, ciąg prawidłowy.

Piec kuchenny kaflowy podłączony jest na ostatniej kondg. krótki komin, podczas silnych wiatrów występują cofania dymu z pieca, zasadnym jest zamontowanie nasady o średnicy min. 15cm w otulinie termicznej o wys 1 m.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja
Sebastian Samotyja

P. Kapuściński
P. Kapuściński