

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" Kominiarski Zakład
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 298
KWP 596-000-20-54

Wrocław, dnia 10.03.2015 r.

Opinia Nr 006097

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Okrzeba nr 4/2 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

co gor.

BOK „PODGÓRZE” wrocław

2015-03-11

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. ~~z zamk.~~ ^{cz. zamk.}
spalania może być podłączony do przewodu
nr 2. po zamontowaniu układu podciśnienia -
spalnicowego zgodne z wymogami
podciśnienia. (pom. techn.)
Wentylacja mechaniczna techn.
i smoleńca przeciwna.

Inne uwagi:

Bud. jest wentylacji mechanicznej w tarasie,
w pomieszczeniu WC i łazienki

Kontroli dokonał:

S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK Podgórze
Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski


Sebastian Samoty

Pieczęć i podpis

Opinia OGD 97
 formentka

reklam

prote



pirote

prote

1	2	3	
	A		stuch
W 2	CO 902 2		Ip
W 1			pcatev
		CO 1	panica

MISTRZ KOMINIARSKI
 Sebastian Samotyj