

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

**Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 50 w Wałbrzychu**

Lp.	Rodzaj materiału	Parametry
1.	Piasek 0-2mm	- wielkość frakcji 0-2mm - piasek płukany
2.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U o śr. 160mm	- klasa sztywności S- „SN8” - połączenie na wcisk lub uszczelkę - masa: 1mb=3,14kg - grubość: 4,00mm - gęstość: 1,38-1,40 g/cm ³ - wytrzymałość na rozciąganie obliczeniowa: 10MPa - palność: materiał samogaszący kolor: pomarańczowy
3.	Studzienka Tegra 425	- studzienka niewłazowa - średnica wewnętrzna trzonu: 425mm - płaskie dno kinety umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu - żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe - możliwość łączenia z rurami kanalizacyjnymi różnych systemów - rury trzonowe z PP o sztywności obwodowej SN4 - regulacja wysokość studzienki: docięcie rury karbowanej co 8cm
4.	Kineta	- dennica
5.	Wkładka typu „In-situ” 0,16	- umożliwiająca szczelne połączenie rury kanalizacyjnej z rurą trzonową studzienki. - średnica 0,16m
6.	Czyszczak	- klasa sztywności N (SN4) - czyszczak z uszczelką wargową
7.	Cement portlandzki	- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10mm - początek czasu wiązania ≥ 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5MPa ≤ 52,5MPa
8.	Mieszanka mineralno-asfaltowa	- kruszywo łamane zwykłe w/ PN-B-11112 : 1996 - orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, %m/m 4.5-6,0% - temp. Mieszanki od 135 ° C do 165 ° C