

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Kominiarska Spółdzielnia Pracy
"ŚW. FLORIAN" z siedzibą w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WĄBRZYZCH, Pałac Półb 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 666.000.20-54

Wrocław, dnia 9.07.2006 r.

005579

Opinia Nr

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Ostrednickiej nr 1/1 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.
Boh - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

po oglądnięciu pieca kuchenno-ogrzewczego, piec co na
paliwo gazowe może być podłączony do przew. m. 4
Wentylacja wywiewna istniejąca w piecu m. 8
Wentylacja nawiewna wykonana przy oknach mieszkalnych
mieszkań.

Inne uwagi:

Kontroll dokonał: D. Stara, H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Piszcze i podpis

Спина 5581



1	2	
W_{14}	CO_{14}	$\bar{U}_p$
W_{10}	$P_{10} \quad K_{10}$	$\bar{U}_p m_{10}$
W_6	$P_6 \quad K_6$	$\bar{U}_p$
W_2	α_2	перев
		мид