



PION Piotr Wajsberg
58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27
NIP: 9251273970 REGON 021954826
Tel. 603-123-624

Specyfikacja techniczna materiałowa

Wszystkie materiały należy stosować materiały zgodne z aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zaleceń producenta.

Specyfikacja materiałowa:

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową:

- rury i kształtki stalowe czarne bez szwu do spawania o średnicy 25-50 mm,
- rury ochronne ze stali nierdzewnej o średnicy DN 40-80 mm uszczelnione masą ognioodporną na bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej,
- gazomierze G 2,5 o przepustowości nominalnej $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz obciążeniu maksymalnym $Q_{\max} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ i minimalnym $Q_{\min} = 0,024 \text{ m}^3/\text{h}$,
- kurek główny kołnierzowy odcinający o DN 50 mm
- złącze monolityczne – izolator rur gazowych o DN 32 mm,
- zawory kulowe do gazu o średnicy 25 mm do łączenia przez spawanie,
- stelaże do gazomierza z uchwytem eliminującym naprężenia,
- szafki na gazomierze naścienne z laminatu poliestrowego o wymiarach 36 x 28 x 21 cm, z otworami wziernikowymi,
- szafka zewnętrzna na kurek główny o wym. 60x60x25cm
- podejścia obustronne do gazomierza o średnicy 25 mm,
- dyble i obejmy wykonane z metalu o odpowiedniej odporności termicznej do montażu rur,
- farba antykorozyjna olejna do malowania rur stalowych i miedzianych, podkładowa i nawierzchniowa,
- materiały do próby szczelności instalacji (zawory, łączniki),
- materiały pomocnicze.


PION
Piotr Wajsberg
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
NIP 9251273970 REGON 021954826
tel. 603 123 624