

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" (Zakład Kominiarski)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-080-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 19.06.2015 r.

Opinia Nr 006414

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Beethovena nr 14d/5 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Świdnicze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższymi stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w 3, po likwidacji istniejącego pieca, można przerzucić dla pieca CO na opał stały według kolej.
2. Wentylacja wywiewna kuchni i łazienki przewidziona w przewodach analogicznie w 6 i 1.
3. Dla pieca CO wykonać wentylację nawiewną.
4. Nowe w drzwiach łazienki powieszyć do 220cm²

Inne uwagi: w drzwiach zamontowane są 3 nasłoneczniki

Kontroli dokonał: Marek Bricek, Remigiusz Sąpłyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdnicze
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia "in situ"
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład druk: PGM-AUN - tel. 74 684 26 06

20.06.2015



26. CZE. 2015

23954

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Słota
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6
STRYCH						
I P	W ₅		K ₅		W ₅	N-5
PARTER		W ₃		COOK K ₃	W ₃	N-3
PIONICA						

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara