

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-901 WALBRZYCH, Pole Pole
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

005462

Walczych, dnia 28.05.2014

30. MAJ. 2014

BIURO OBSŁUGI

w budynku przy ul.

Stowackiego

19/4

Walczych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Świdmiescie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO -
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy w 1. o wym. 50x50cm
może być przeznaczony do podłączenia pieca
CO na paliwo stałe, po zamontowaniu wkładu
żaroodpornego o średn. 150 mm.
Wentylacja wykonana z kominażem z piecem
CO i z kominażem kuchni wykonac w/g projektu.
Wentylacja wykonana dla pieca CO wykonac
w/g projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samojlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOK - Świdmiescie

1 egz. dla RZK

W. Walczych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebnie skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pięczęć i podpis

Opis 05462 -
kuchnia

proch.



50x50cm

me.
001

p.pok.

proch.

