

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pół Pół 6
Tel. (074) 84 23 288
KID 884-110-70553

Wałbrzych, dnia 25.11.2014.

Opinia Nr 005953

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnym 20/22 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

BOK „PODGÓRZE” Wałbrzych

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2014-11-25

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas oględzin z zainst. kamerą z paleniska
podłączony do przewodu m 5 zgodnie z
wymogami producenta i w oparciu o
projekt techn. (pom. techn.).
Istniejący przew. CO p. stałe należy odizolować z
przewodu m 5.
Wentylacja wykonana w terenie. Należy do
przewodu m 8 (po sufitach), istniejący w
przewodzie m 7 zamknąć.
Wentylacja wykonana w tech. w przew. m 1.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(wzrostywny niżej podpisany)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty
Pieczęć i podpis

Opinia nr 05953



	1	2	3	4	5	6	7	8	
									strych
Wk					Co		Wk		III p
22					gaz		22		
Wk					Co		Wk		II p
19					gaz		19		
		Co							I p
		18							
Wk							Wk		parter
13							13		
									piwnica

Scenka