

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WROCLAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
53-001 WAŁBRZYŻ, Pałac Poleski
Tel. (074) 64 29 288
Fax (074) 64 29 289

Wąbrzych, dnia 4.08.2015 r.


Opinia Nr 006478

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Stowackiego 19/4 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOH - Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie co gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z rurki kominowej
opracowania pochodzący do niewłaściwego ułożenia
zgodnie z wymogami producenta i projektu
technicznego.
Wymagane wykonanie robót kominowych
zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Inne uwagi: Należy dopełnić dopływ powietrza do mieszanki.

Kontroli dokonał: S. Samotyj K. Marwicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słuzba orientacyjna na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Dumowy

Pieczątka podpis