

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Znak Kominarski) KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
WROCŁAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
59-301 WALBRZYCH, Paśle Paśle 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 806-000-20-5

Walbrzych, dnia 23.06.2015

Opinia Nr 006383

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 11/1A Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piec CO.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyezynwadliwego działania urządzeń

BOK „PODGÓRZE” Walbrzych

2015 -06- 23

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec CO na paliwo stałe może być
podłączony do przewodu m. l. o wym. 50x50cm.
Wentylacja nawiązująca kuchenki zewnętrzna
prawidłowa.
Wentylacja nawiązująca istniejąca.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


MASTKZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

Pieczęć i podpis

STANOWISKO WYKONANIA PRAC

Opis 06383



1. 50x50cm.

		styczeń
	P ₈	III p
	P ₅ K ₅ K ₆	II p
	P CO A 2 3	I p
	CO CO 1A	podł.
		prace

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja