

6 mieszkań -

**PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH
I LOKALACH UŻYTKOWYCH
(schemat)**

Adres ul. Jagiellońska 3

Właściciel lub użytkownik budynku Wspólnota

Data ostatniego przeglądu technicznego

1. Liczba klatek schodowych w budynku 1

2. Liczba mieszkań i lokali użytkowych 6

3. Liczba przyłączy do budynku 1

4. Rodzaj gazu E

5. Miejsce lokalizacji kurków głównych 10. szafce na 1. i 2. pięt. budynku

6. Uwagi do lokalizacji kurków głównych

7. Miejsce lokalizacji gazomierzy kl. schodowa

8. Ocena stanu technicznego gazomierzy

(dla gazomierzy poza mieszkaniami) sprawny

9. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem (jw.) sprawny

10. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach sprawny - schodowa

11. Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach

12. Liczba pionów instalacji gazowej 1

13. Sposób prowadzenia pionów kl. schodowa

14. Ocena pionów instalacji gazowej niepody - sprężona

15. Ocena przewodów przed mieszkaniami sprawny

16. Szczelność instalacji gazowej sprawny

17. Zgodność instalacji gazowej z przepisami niepody

18. Uwagi i zalecenia pokontrolne Zaleceń się wystrzec instal. gazowej
na 1. i 2. pięt. budynku z obowiązującymi przepisami

Data przeglądu technicznego 20-08-2015

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu:

..... Kozłowski

..... Zych

..... MICHAŁ KOZŁOWICZ

uprawnienie nr D.i.E/206/129/2014
do zajmowania się eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci gazowych do 5 kPa
na stanowisku dozoru i eksploatacji

Uwagi:

Punkty: 5 i 6 protokołu w przypadku większej liczby przyłączy do budynku, wskazane jest opracować w postaci załączników
- oddzielnie dla każdego przyłącza.