

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN"
(pięćdziesiąt lat Kominiarskiego)
ZARZĄD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Półg Pole 6
Tel. (074) 84 23 206
fax 84 23 206 20-54

Walczyca, dnia 13.10.2017.

Opinia Nr 005735

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11-9c listopada nr 119/3 w Walcownicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
Beli Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' pracy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kucheny more bogi podłączony do
muru m. 1, do nieszczelnym wykonaniu
dymniku realizujący, w murk. m. 3 lat 29 słońca.
Piec kotłowniczy more bogi podłączony do
muru m. 5 po nieszczelnym wykonaniu dymnika
realizujący, w terenie murk. m. 3
Wentylacja wykonana istniejące prawidłowo.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

Opis 05735



1	2	3	4	5	
					$\bar{m}_p$
				p_9	$\bar{p}_p$
	h_6		p_6		$\bar{p}_p$
h_3	h_3			p_3	p_{atm}

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj