

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH (schemat)

Adres *Kon. z ul. 24*
Właściciel lub użytkownik budynku *Wspólnota*
Data ostatniego przeglądu technicznego

1. Liczba klatek schodowych w budynku *1*
2. Liczba mieszkań i lokali użytkowych *4*
3. Liczba przyłączy do budynku *1*
4. Rodzaj gazu *E*
5. Miejsce lokalizacji kurków głównych *piwnica*
6. Uwagi do lokalizacji kurków głównych *przenies. na zewnętrzny budynek*
7. Miejsce lokalizacji gazomierzy *kt. schodowa*
8. Ocena stanu technicznego gazomierzy *dobry*
(dla gazomierzy poza mieszkaniami)
9. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem (jw.) *szczerne*
10. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach *szczerne słupowe*
11. Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach *—*
12. Liczba pionów instalacji gazowej *1*
13. Sposób prowadzenia pionów *kt. schodowa*
14. Ocena pionów instalacji gazowej *szczerne słupowe*
15. Ocena przewodów przed mieszkaniami *szczerne*
16. Szczelność instalacji gazowej *szczerne słupowe*
17. Zgodność instalacji gazowej z przepisami *niezgodna*
18. Uwagi i zalecenia pokontrolne *Zaleca się wykonanie nowego instalacji gazowej z obowiązujących przepisów*

Data przeglądu technicznego *3. 09. 2015*
Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu:

B. Lewycki
G. Jol

BLAŻEJAK ZDZISŁAW

Uprawnienia nr 17 / 15 / 11
do zajmowania stanowiska
instalacji i sieci gazowych
na stanowisku

Uwaga!

Punkty: 5 i 6 protokołu w przypadku większej liczby przyłączy do budynku, wskazane jest opracować w postaci załączników - oddzielnie dla każdego przyłącza.