

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZARZĄD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pałac Pilsa
Tel. (074) 94 23 286
NIP 896-000-20-54

Walcbrzych, dnia *18-03-2014*

Opinia Nr 005154

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Polnizza* nr *5/8* w *Walcbrzychu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MKB Sp. z o.o.*
Boh - Podgórne

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *przeł. grzewczy*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przeł. grzewczy, może być podłączony do
przewodu nr 1 o wym. 50x50 cm.
Należy wykonać wykonanie wg projektu.
Należy: przeprowadzić dopływ powietrza z zewnętrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *S. Samojew*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK *Boh - Podgórne*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Włodek
Daniel Sława

Opina 05154-



A 50x50cm

		stych.
	P_{14}	M_p
	A	T_p
	P_8	$\tilde{Z}_7$
	K_1	P_2
		pałen
		pinna