

SEWERYJNIE INŻYNIERSTWO
NAPRAWY BUDOWLANE
ul. ... 2A, 54-200 Wałbrzych
TEL. ... 551 86 551
NIP ... REGON 022071490

PINB.WB/7356/242-8/-15/6G/1951/AR/15

9/80284
BUDOWA PRACOWNIA
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Wałbrzych, dn. 2015-09-15
16-09-2015
Ilość załączników
Podpis ...

DECYZJA Nr 292/2015

10. 09. 2015

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Prawo budowlane (tekst jednolity obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 2 października 2013
r. Dz.U. z dnia 29.11.2013, poz. 1409 z późn. zmianami) i art. 104 § 1 i § 2 kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30 stycznia 2013 r.
Dz. U. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 267) działając z urzędu w sprawie stanu technicznego
budynku mieszkalnego przy ulicy Orzeszkowej 8 w Wałbrzychu w części dotyczącej lokali
mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 12

nakazuje
Gminie Wałbrzych
właścicieli lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 12
w budynku mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 8 w Wałbrzychu

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku przy ulicy
Orzeszkowej 8 w Wałbrzychu poprzez wykonanie w lokalach nr: 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 12 niżej
określonych robót

1. w lokalu nr 1 zastosowanie nawiewników w oknach lub doprowadzenie powietrza do mieszkania w inny technicznie możliwy sposób
2. w lokalu nr 2 zastosowanie nawiewników w oknach lub doprowadzenie powietrza do mieszkania w inny technicznie możliwy sposób, wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni
3. w lokalu nr 3 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni
4. w lokalu nr 5 wymianę kratki wentylacyjnej w kuchni
5. w lokalu nr 6 zastosowanie nawiewników w oknach lub doprowadzenie powietrza do mieszkania w inny technicznie możliwy sposób, wymianę kratki wentylacyjnej w kuchni
6. w lokalu nr 11 wykonanie wentylacji wywiewnej
7. w lokalu nr 12 zastosowanie nawiewników w oknach lub doprowadzenie powietrza do mieszkania w inny technicznie możliwy sposób, wykonanie wentylacji wywiewnej kuchni na zewnątrz i zamurowanie istniejącej wentylacji kuchni na korytarz.

wyżej określone roboty budowlane należy wykonać w terminie do 30 listopada 2015 r.