

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

ALFAZYCH Spółdzielnia Pracy
"ALFAZYCH" w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMUNALSKI Nr 17
58-301 WALERZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
873 000-200-200-200

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Os. Gómicze nr 17/19
BOK Podgórze BOK „X”

„OK, „WOLNOŚĆ” wstarczy!

2015 -10- 12

Anuluje się zapis w wierszu 3 opinii – wentylację wykonać do przewodu nr 10.

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 666 000-20-54

Walczyński, dnia 7.05.2015

Opinia Nr 006194

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnice 14/19 w Walczyńskich
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO,-
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

2015-05-11

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prac CO na palino-kat może być
funkcyjny - podłączony do przewodu m. 7
Wentylacja wykonana w techniki wykonania do
przewodu m. 10.
Należy wykonać wentylację naturalną o przekr. 200cm².

Inne uwagi: W dniu kontroli przewód kominowy m. 7 rozrzedny.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

05.05.2015

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

"POD GÓRZE"

58-303 Wałbrzych, ul. Jagiellońska 7-9

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI


Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

Sebestian Gomez

MISTRZ KOMINIARSKI

Poster in 19



45199 5/11/10