

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**


**PROTOKÓŁ Nr 714
z dnia 18-06-2015**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśa Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 586-083-20-54

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZE Spzoo ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WAŁBRZYCH przy ul. 11-go listopada nr 102/7**

KONTROLA STWIERDZIŁA:



Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest zakończony nasadą o średnicy 300mm jest drożny, ciąg prawidłowy.

Przy bardzo silnych wiatrach występują incydentalne chwilowe zakłócenia. Mieszkanie nr 7 usytuowane jest na ostatniej kondygnacji krótki odcinek komina do wylotu, dlatego należałoby rozważyć możliwość zainstalowania wkładu żaroodpornego o średnicy 160mm dla pieca Co z mieszkania nr 7 w kominie 50x50cm.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Sander