

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 09.06. 2014 r.

Opinia Nr 005503

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 100/8 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.U. Szczawno

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr. 2 i 3 można przerwać dla piecy podłogowych a przewód nr. 6 dla pieca kuchenno-go.
2. Zamontować piecy na opał stały: kocioł gazowy CO podłączyć do zewnętrznej kłade powietrza spalinyowego zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt lub do przewodu nr. 6 po likwidacji piecy podłogowego z przewodem nr. 3.
3. Wymiana wymiennika kuchenii istniejąca w przewodzie nr. 4.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawno
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój



Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis



	1	2	3	4	5	6
STRYCH						
I P			P ₈	W ₈		
II P		P ₅		W ₅		
III P				W ₃	Y ₃	
PANIER	LOG					
PRAWICA						