

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17 58-301 WAŁBRZYCH, Pasa Pole 6 Tel. (074) 84 23 288 NIP 596-000-20-54)

Wąbrzych, dnia 19.09.2015 r.

Opinia Nr 006386

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Rynek nr 7/5 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Świdmieskie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wntyl.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja wykonana w pomieszczeniu kuchennym jako odprowadzająca powietrze mechanicznej.

Wentylacja wykonana z pomieszczenia kuchni odprowadzająca powietrze mechanicznej.

Inne uwagi: Aby wentylacja funkcjonowała prawidłowo musi być zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz poprzez mechaniczne.

Kontroli dokonał: B. Sędziński A. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

29.09.2015

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Składe orientacyjna na odwołanie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

36643

MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis