

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. 11 Listopada 49 w Wałbrzychu w związku z postępowaniem PINB

3. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Termin związania ofertą: 30 dni

6. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48

7. Termin składania ofert: 06.11.2015 r., do godz. 10:30

8. Termin otwarcia ofert: 06.11.2015 r., godz. 11:00

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)

e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.

11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.

12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Należy zaprojektować wentylację we wszystkich pomieszczeniach, które tego wymagają.
W dokumentacji winna być zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygnięcia konkursu.

KIEROWNIK
Działu Inżynierii
mgr inż. Stanisław Lis


9.16.2015

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
 „ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
 58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 6
 Tel. (074) 84 23 286
 NIP 662-000-20-54

11-go Listopada 49

Str 1/2

12-10-2015



1	2	3	4	5	6	
						strych
Wk						
	K			P	K	III p
6	6			6	5	
Wk		Wk				
	K	K		P	P	II p
5	3	4	4	3	3	
Wk						
	Co					I p
2	2					
			Wk			
				P		parter
			1	1		sklep brak podłączeń
						piwnica

Kominy stan dobry .
 W dniu kontroli kominy szczelne

"Stary" ...
 12. PAŹ. 2015
 L. dz.

11 listopada 49

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRAC.
„ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole
Tel. (074) 84 23 286
Fax 84-000-20-54

Str 2/2

Mieszk nr 1 uszczelnio leżak połączeniowy o dł ok. 3,5m od pieca pokojowego

Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w łazience , brak nawiewu z zewnątrz , uszczelnione oknami PCV

Mieszk nr 3 bez uwag

Mieszk nr 4 bez uwag

Mieszk nr 5 pustostan


mieszk nr 6 piec kaflowy pokojowy zły stan techniczny

Mieszk nr 7 nieobecny

"Stary" i "Nowy" miesz
12. PAZ. 2013
L. dz.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara



**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
53-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 661-000-0000000000

PROTOKÓŁ Nr 1051A
z dnia 20-10-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp. z o.o BOK Stary Zdrój
położonym w Wałbrzychu przy ul. 11-go LISTOPADA nr 49

P. 16/10/15
P 7

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry w dniu kontroli przewody szczelne*
 2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*
 3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
 4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest *prawidłowy*
 5. Inne uwagi nie wymienione w pkt.
 6. Stwierdzone usterki i zaniechania wykazane w protokole i załączniku należy usunąć *natychmiast*.
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:


1. Administrator – użytkownik budynku
2. Insp. Nadz. Budowlanego
3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

11-go Listopada 49

Str 1/2

20-10-2015



1	2	3	4	5	6	
						strych
Wk	P K	Wk	Wk	P K		III p
6	7 8	7	5	6 5		
Wk	K K	Wk		P P		II p
6	3 4	4		3 3		
Wk	Co					I p
2	2					
			wk	P		parter
			1	1		sklep brak podłączeń
						piwnica

Kominy stan dobry.

W dniu kontroli kominy szczelne

Mieszk nr 1 uszczelnio leżak potaczeniowy o dł ok. 3,5m od pieca pokojowego

Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w łazience , brak nawiewu z zewnątrz , uszczelnione oknami PCV


Mieszk nr 3 bez uwag

Mieszk nr 4 bez uwag

Mieszk nr 5 bez uwag

mieszk nr 6 piec kaflowy pokojowy zły stan techniczny

Mieszk nr 7 bez uwag



MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Sebastian Samotyja