

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
- Sklep Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
KRS 000000000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 29.05.2015 r.

Opinia Nr 006345

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 26/5 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 18 można przeznaczyć do podłączenia pieca kafelowego podłogowego w obrotach kuchenki białe przewodu do podłączenia pieca kuchenki. Proponuje się, zamiast powyższego pieca, kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną, podłączyć do zewnętrznej instalacji powietrzno-spalinowej zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wymagania wykonania kuchenki istniejącej w przewodzie nr. 16.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zaleca się ułożenie napływu powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

52KIC ORIENTACJA 14



NUMERACJA ZGODNA Z PLANIĄ 006044/15

14-8

10	15
11	16
12	17
13	18
14	19

KUCHNIA
14-5

POLÓJ
14-5

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II P						WE 10				WE 10
I P	WE 8						WE 5			
PARTER								WE 2	P 2	
PUNKT										

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara