

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1035
z dnia 9-10-2015**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 6
Tel. (074) 84-23 286
NIP 806-000-90-54

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Sp z o o ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WAŁBRZYCH przy ul. 11-go Listopada nr 93/11**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 14x14cm jest drożny, ciąg prawidłowy, jednak przy bardzo silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca kuchennego (ost kondg mieszkalna). Zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej o średnicy 150mm w otulinie termicznej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja
Mistrz Kominiarski

