

Specyfikacja techniczno-materiałowa
Remont elewacji Wałbrzych, ul. 11 Listopada 152

Blacha stalowa ocynkowana płaska	Grubość 0,5 mm, arkusze 1000 x 2000 (3000)mm Masa – 5 kg/m ² Masa powłoki cynkowej 275 g/m ² Powłoka cynkowo-magnezowa Z275
Cement portlandzki	Zmiany objętości (Le Chatelier) $\leq$ 10 mm Początek czasu wiązania $\geq$ 75 min Wytrzymałość na ściskanie po dwóch dniach $\geq$ 10 MPa Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach $\geq$ 32,5 MPa
Dyble plastikowe do ociepleń	Łączniki z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym wbijane z talerzykami o średnicy 60 mm
Emalia olejno-żywiczna	Gęstość 1,2 – 1,4 g/cm ³ Przyczepność powłoki stopień 2 Czas schnięcia powłoki co najwyżej 12 h
Farba silikonowa elewacyjna	Gęstość objętościowa – 1,48 kg/dm ³ Odporność powłoki na szorowanie na mokro $\geq$ 2000 cykli Przepuszczalność wody – 0,149 kg/m ² h ^{0,5} Współczynnik przenikania pary wodnej $>$ 680 g/m ² d
Impregnat do drewna WR 4001	Ciepota właściwa ok 0,81 g/cm ³ Odporność na mróz do – 20°C Zgodność normatywna – DIN 68 800, część 3
Okna PCV	U _{max} $\leq$ 1,3 W/m ² K
Styropian	Tolerancja grubości T(1) - $\pm$ 1 mm. Tolerancja długości L(2) - $\pm$ 2 mm. Tolerancja szerokości W(2) - $\pm$ 2 mm. Prostokątność – Sb(2) $\pm$ 2mm/1000 mm. Płaskość P(5) – 5 mm. Wytrzymałość na zginanie - $\geq$ 115 kPa Współczynnik przenikania ciepła lambda d - $\leq$ 0,036 W/mK Klasa reakcji na ogień - E
Preparat grzybobójczy	Gęstość – ok 1 g/cm ³ pH – ok 7-8
Preparat gruntujący Mitech FX	Gęstość objętościowa – 1,6 kg/dm ³ Czas schnięcia jednej warstwy – 6 h Całkowite utwardzenie powłoki – 24 h pH – ok 8
Preparat gruntujący Mitech MG	Gęstość objętościowa – 1,05 kg/dm ³ Czas schnięcia jednej warstwy – 4-6 h Całkowite utwardzenie powłoki – 24 h pH – ok 8
Siatka zbrojąca	Gramatura – 145 g/m ² Wymiar oczek 4 x 4 lub 5,8 x 6,3 mm
Wapno gaszone	Wapno czynne $>$ 80% Wilgotność $\leq$ 2% Pozostałość na sicie 0,2 mm $\leq$ 2% Pozostałość na sicie 0,09 mm $\leq$ 7% Głębokość wnikania $\geq$ 10 i $\leq$ 50 mm
Zaprawa cementowa m50 m80	Klasa wytrzymałości na ściskanie M5, M8 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,8 W/mK Gęstość nasypowa 1850 kg/m ³ Mrozoodporność - mrozoodporna
Zaprawa cementowo-wapienna m15, m30, m50	Klasa wytrzymałości na ściskanie M1,5, M3, M5 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,8 W/mK Gęstość nasypowa 1850 kg/m ³ Mrozoodporność - mrozoodporna
Zaprawa klejąca MITECH KS	Przyczepność do betonu – 0,6 MPa Przyczepność do betonu – 0,094 MPa

miejscowość, data: _____

