

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-900-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno Zdrój, dnia 12.11.2014 r.

Opinia Nr 005840

w budynku przy ul. Wieniawskiego nr 33/13 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr. 1, 3, 4 można przeznaczyć do podłączenia piecy grzewczych: dwóch pokojowych i kuchennego. Zamiast wymienionych piecy - dla kotła gazowego CO z zamkniętą komorą, lub dla pieca CO na opał stały wykonania nowe kominowy wg obowiązujących przepisów - projektu.
2. Wentylację mechaniczną kuchni wykonanie wg obowiązujących przepisów - projektu. Istniejące przewody to przewody dymowe.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

14x14

1	2	3	4
---	---	---	---

DACH

1	2	3	4
POŁOŻ		KUCHNIA	
POŁOŻ		POŁOŻ	

STATYSTYKI

	1	2	3	4
STRYCH				
III P	P ₁₃		Z ₁₃	
II P				H-9 z H-8 z
I P	P ₆		P ₆	N-5 z
PARTER		Z ₃		P ₃
PŁYNICA				

MASTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara