

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ilości 5 sztuk

2. Przedmiot zamówienia: wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. A. Krajowej 27a (5 szt.) w Wałbrzychu (wg załączonych parametrów)
3. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru technicznego
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 08.12.2015r., do godz. 15:30
8. Termin otwarcia ofert: 09.12.2015r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paulina Dziedzic (74 887 05 09), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: dziedzic-p@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej podpisaną specyfikację.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Parametry techniczne wodomierzy, jakie należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałtowo – ilościowy.

KIEROWNIK
Zespołu Technicznego
inż. Bronisław Lis

Parametry techniczne wodomierzy

Zamówienie obejmuje demontaż zużytych wodomierzy mieszkaniowych oraz dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy mieszkaniowych do wody zimnej, przystosowanych do zdalnego odczytu.

Sugeruje się montaż wodomierzy Aquadis + PE lub wodomierzy o parametrach równoważnych bądź lepszych.

Parametry:

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej ($T=30^{\circ}\text{C}$), Dn-15mm, $Q_3=2,5\text{ m}$, $R \geq 160$, max ciśnienie 16 bar, długość zabudowy – 110 mm
- Dawna klasa dokładności C lub wyższa, niezależnie od pozycji montażu (pion/poziom)
- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego.

Wodomierze powinny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie. Muszą posiadać ważną decyzję zatwierdzenia typu wodomierza, atest higieniczny i deklarację zgodności producenta. Wodomierze winny posiadać gwarancję min. 3 lata.

STARSZY REFERENT
ds. Administracyjno-Technicznych
Paulina Dziedzic