

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szoszawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
UL. ŚW. MIKOŁAJA
SZOZAWNIE ZDROJÓW
TEL. 82-510 60 00, 82-510 60 32-33
NIP 898-000 20-50

PROTOKÓŁ Nr 4239/15

z dnia 19.10.2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku


zainstalowanym przez B.z.O.M. Sławę Zdroj
położonym w Dąbrowicy przy ul. Armii Krajowej nr 32/2

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Przewód 14x14 cm. dwójny. Przewód może być eksploatacyjny.
2. W 1/2 zlec. CO wyl. gaz. stały w komin. brak wentylacji.
wymagano nawiewu. Należy zobowiązać lokatora do okazania
dokumentacji na podjętym przez CO do przewodu po pracy
wymagano i wykonano wentylację ekspresową nawiewu zaka-
palenia w przed CO

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a



M. Stara
KOMINIARSKI
Daniel Stara