



#### UWAGA!!!

- Instalacja wody zimnej - w stanie dobrym, opomiarowana, do częściowego przerobienia.
- Instalacja wody ciepłej - w stanie dobrym, do częściowego przerobienia.
- Instalacja kanalizacyjna - w stanie dobrym, podłączenia prawidłowe.
- Brak możliwości zlokalizowania pionu kanalizacji sanitarnej.
- Instalacja gazowa - w stanie dobrym, opomiarowana, podłączenie prawidłowe.
- Instalacja c.o. - w stanie dobrym, podłączenia prawidłowe.
- Instalacja wentylacyjna :
  - brak nawiewników okiennych w pomieszczeniach .
  - brak nawiewu bezpośredniego do pomieszczenia w którym znajduje się kocioł c.o.
  - wentylacja wywiewna skożażona z pomieszczenia kuchni do łazienki z WC.
  - wentylator wywiewny w łazience z WC - do likwidacji .
- Instalacja elektryczna - sprawna, w stanie dobrym.

Zz - zlewozmywak  
 Mu - miska ustępowa  
 W - wanna  
 P - pralka automatyczna  
 Z - zmywarka

Pcwu(c.o.) - pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody z węzłnicą wodną z instalacji c.o.  
 Nw - naczynie wzbiorcze systemu otwartego .  
 K - kocioł na paliwo stałe.  
 KG4P - kuchenka gazowa czteropalmnikowa