

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć i adres Kominarskiego)
"ŚW. FLORIAN" WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Polowy
Tel. (074) 84 23 288
NIP 806-000-20-34

Opinia Nr 005907

Wrocław, dnia 2.12.2006 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 274/4 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOC - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Grzejnikowy wentylator podłączony do przewodu nr 2 o wym. 50x50 cm.
Grzejnikowy wentylator podłączony do przewodu nr 1 o wym. 50x50 cm.
Wentylacja wykonana zgodnie z projektem.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOC Podgórze
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Służyć orientacyjnemu na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

Opis 5967



50x50cm	1	2	50x50cm
			sluch-
	P_8	P_9	Π_p
	P_6	K_4	Π_p
		CO_2	Π_p
			prater
			prater

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja