

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 194
z dnia 4-02-2016**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” ul. ŚW. MIKOŁAJA 16/17
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-461 WAŁBRZYCH, ul. Kubańskiego
Tel. (074) 84 28 030
Wzrost 180 cm, Ciężar 80 kg

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. KUBECKIEGO nr 2/14**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym 50x50cm jest drożny, ciąg komina prawidłowy .
Przy silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca , zasadnym jest
zamontowanie nasady kominowej o średnicy 300mm w otulinie termicznej na kominie
50x50cm.

Wentylacja wywiewna i nawiewna prawidłowe, okna PCV posiadają nawiewniki .

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara