ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian" we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN" WE WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-500 JELENIA GÓRA, Pl. Bolesława Chrobrego 8
tel. (075) 64 26 [illegible]

PROTOKÓŁ Nr 196

z dnia 4-02-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spzoo ADM STARY ZDRÓJ
położonym w **WAŁBRZYCH** przy ul. **BATOREGO nr 81/3A**

...rzych
08. LUT. 2016
4706

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Piec Co podłączony jest kuchni prawidłowo, wentylacja wywiewna i nawiewna prawidłowa okna PCV posiadają nawiewniki .
Przy silnych wiatrach wystąpiły incydentalne zakłócenia w funkcjonowaniu pieca , zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej o średn min. 150mm .

p. A. Kraupke

Protokół otrzymują:
1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara