

BOK „SOBIĘCIN” WALBRZYCH
11. 01. 2016
L. dz.

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
KRAJ: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 596-000-20-54

PROTOKÓŁ Nr 1571/15
z dnia 05.01.2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B.O.K. Sobiecin
położonym w Walbrydku przy ul. Armii nr 3A/6

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Przewód 45 x 45 cm.
2. Przygotowa założenie paleniska w piecu COK jest dość
regło występujący za stopy kominu spowodowały jego
wiedogrodzenie - może być podłożem w związku
z czym proponuje się dla pieca COK z M-6 zamontowanie
wkładu zabezpieczającego (min. Ø 150) w przewodzie 45 x 45 cm.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniele Stara